

УТВЕРЖДАЮ

\_\_\_\_\_  
директор школы ГБОУ «СШ № 101» г. Санкт-Петербурга студентцы  
Матанов А.К.

(подпись)

«30»

2018 г.



## ИНСТРУКЦИЯ

### о порядке действий дежурного персонала пожарного поста при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта.

1. При поступлении сигнала «ПОЖАР» дежурный или другое лицо, принявшее сигнал приемно-контрольного прибора, **ОБЯЗАН:**

1.1. Определить адрес луча (месторасположение сработавшего извещателя) по схеме трассировки лучей.

1.2. Немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону «101» или «112», указав адрес объекта, адрес сработавшего луча (пожарного извещателя), свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение.

1.3. Лично или через дежурных (ответственных лиц) выяснить на месте обстоятельства срабатывания извещателя (пожар, ложное срабатывание, отключение электроэнергии т.п.).

#### 2. При пожаре :

2.1. Включить систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

2.2. По возможности организовать эвакуацию людей из горящего помещения, соседних с ним помещений, в которых имеется непосредственная угроза людям в результате воздействия огня и дыма.

2.3. По возможности организовать эвакуацию ценной документации, оборудования, имущества и других материальных ценностей из горящего помещения.

2.4. Сообщить инженерным службам объекта о пожаре с целью принятия ими мер по отключению систем вентиляции в соответствующих помещениях, включения аварийного и эвакуационного освещения.

2.5. Установить, включено ли оборудование систем противопожарной защиты (пожарные насосы-повысители, системы противодымной защиты т.п.).

2.6. Сообщить руководителю организации о случившемся и принятых мерах.

#### 3. При ложном срабатывании систем противопожарной защиты объекта:

3.1. Уведомит пожарную охрану о ложном срабатывании систем противопожарной защиты.

3.2. Осуществить сброс сигнала или отключить сработавший луч или пожарный извещатель, или систему (противодымная вентиляция, пожарные насосы-повысители и т.п.) способом указанным в инструкции по эксплуатации пожарной сигнализации.

3.3. Сообщить о случившемся в организацию, осуществляющую техническое плановое обслуживание сигнализации по телефону: 88467795788

3.4. О поступивших сигналах и принятых по ним мерах произвести запись в эксплуатационный журнал системы.

**4. При неисправности:**

4.1. В случае получения сигнала о неисправности установок (систем) пожарной автоматики, принять меры к дополнительной охране помещений.

4.2. Сообщить о случившемся в организацию, осуществляющую техническое плановое обслуживание сигнализации по телефону: 9-57:88, а также лицу ответственному за эксплуатацию установок (систем) пожарной автоматики организации.

4.3. О поступивших сигналах и принятых по ним мерах произвести запись в эксплуатационный журнал системы.